

		Eisen EPB (1) 2009	Eisen EPB (1) 2010	Voor- waarden Premies (3)	Streefwaarden Lage- energiewoning	Streef- waarden Passiefhuis
Daken en zoldervloeren	Maximale U- waarde W/m ² K	0,4	0,3		0,2	0,15
	Minimale R- waarde materiaal m ² K/W			3		
	Overeenkomstige isolatiedikte cm (2)	10	14	12	20	27
Buitenmuren	Maximale U- waarde W/m ² K	0.6	0.4		0.3	0.15
	Minimale R- waarde materiaal m ² K/W			1.3		
	Overeenkomstige isolatiedikte cm	7	10	5	14	27
vloeren	Maximale U- waarde W/m ² K	0.4	0.4		0.3	0.15
	Minimale R- waarde materiaal m ² K/W			1.2 (vloer) 3 (kelder)		
	Overeenkomstige isolatiedikte cm	10	10	5 (vloer) 14 (kelder)	14	27